



LEGENDA:

- zasilanie c.o.
- - - - - powrót c.o.
- N7,0 – nastawa zaworu 7,0
- R2 – rozdzielacz o 2 sekcjach
- C33/75/120 – grzejnik typ C33 o wys. 75cm i dł. 120cm
- 8°C – zdeklarowana temperatura w pomieszczeniu 8°C
- S1.54 – pomieszczenie nr 1.54
- ⊙ C1 – numer pionu

UWAGA:

Na gądnikach powrotnych przy grzejnikach typu C należy zamontować zawory powrotne RL.V.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ JERZY BECZEK		42-300 MYSZKÓW ul. POLNA 18 tel/fax: 0(34)313-74-39 kom. 0602 385 292 , e-mail: p.p.architekt@wp.pl	
OBIEKT	GINNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ADRES INWESTYCJI:	42-141 PRZYSTAJŃ UL. SZKOLNA I NOWA DZ. NR EWID. 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1		
INWESTOR:	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W PRZYSTAJNI 42-141 PRZYSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5.		
TEMAT:	PROJEKTU BUDYNKU GINNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. URSZULA LAMCH-KOŁACZ	KL-115/94, KL-116/94	
OPRACOWAŁ :	inż. DOROTA CZAPLA	SWK/0047/P/OOS/09	
OPRACOWAŁ :	mgr inż. KAROLINA TOBOREK		
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. ANDRZEJ SIMLA	218/KL/74	
NAZWA RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INST. C.O.		SKALA:	1:100
CZĘŚĆ II		NUMER RYSUNKU:	S -15
		DATA:	15.11.2005