



LEGENDA:

- zasłanianie c.o.
- - - - - powrót c.o.
- N3,5 – nastawa zaworu 3,5
- R6 – rozdzielacz o 6 sekcjach
- C33/30/90 – grzejnik typ C33 o wys.30cm i dł. 90cm
- (16°C) – zdeklarowana temperatura w pomieszczeniu 16°C
- S1.27 – pomieszczenie nr 1.27
- (C23) – numer pionu

UWAGA:

Na górnym końcu powrotnych przy grzejnikach typu C należy zamontować zawory powrotne RLV.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ JERZY PĘCZEK		42-300 MYSZKÓW ul.POLNA 18 tel/fax: 0(34)313-74-39 kom. 0602 385 292 , e-mail: p.p.architekt@wp.pl	
OBIEKT	GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ADRES INWESTYCJI:	42-141 PRZYSTAJŃ UL. SZKOŁNA I NOWA DZ. NR EWID. 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1		
INWESTOR:	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W PRZYSTAJNI 42-141 PRZYSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5.		
TEMAT:	PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :		
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. URSZULA LAMCH-KOŁAŁCZ		KL-115/94, KL-116/94
OPRACOWAŁ :	inż. DOROTA CZAPŁA		SWK/0047/P00S/05
OPRACOWAŁ :	mgr inż. KAROLINA TOBOREK		
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. ANDRZEJ SIMLA		218/KL/74
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NUMER RYSUNKU:
ROZWINIĘCIE INST. C.O.		1:100	S -16
CZĘŚĆ III			15.11.2005
			DATA: