



LEGENDA:

- zasilanie c.o.
- - - - - powrót c.o.
- N6,0 — nastawa zaworu 6,0
- R4 — rozdzielacz o 4 sekcjach
- C33/30/120 — grzejnik typ C33 o wys.30cm i dt. 120cm
- 16°C — zdeklarowana temperatura w pomieszczeniu 16°C
- S1.34 — pomieszczenie nr 1.34
- C30 — numer pionu

UWAGA:

Na gąbłkach powrotnych przy grzejnikach typu C należy zamontować zawory powrotne RLv.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ JERZY BECZEK		42-300 MYSZKÓW ul. POLNA 18 tel/fax: 0(34)313-74-39 kom. 0602 385 292 , e-mail: p.p.architekt@wp.pl	
OBIEKT:	GINNAZIUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ADRES INWESTYCJI:	42-141 PRZYSTAJŃ UL. SZKOŁNA I NOWA DZ. NR EWID. 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1		
INWESTOR:	GINNY ZESPÓŁ OSWIATY SAMORZĄDOWEJ W PRZYSTAJNI 42-141 PRZYSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5.		
TEMAT:	PROJEKTU BUDYNKU GINNAZIUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. URSZULA LAMCH-KOŁACZ	KL-115/94, KL-116/94	
OPRACOWAŁ :	inż. DOROTA CZAPLA	SWK/0047/P/OOS/09	
OPRACOWAŁ :	mgr inż. KAROLINA TOBOREK		
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. ANDRZEJ SIMLA	218/KL/74	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	DATA:
ROZWINIĘCIE INST. C.O.		1:100	S -17
CZĘŚĆ IV			15.11.2005