

LEGENDA	
	OPRAWA OŚW. EMAKUACYJNEGO NASUFITOWA/NASCIENNA Z MOD. AMARYJNM 1h, Z AUTOTESTEM
	OPRAWA OŚW. EMAKUACYJNEGO NASUFITOWA/NASCIENNA Z PIKTOG. KERUNKOWYM Z MOD. AMARYJNM 1h, Z AUTOTESTEM
	OPRAWA OŚW. NASUFITOWA, DLA ŚWIETLIÓWEK KOMPAKTOWYCH
	OPRAWA OŚW. NASCIENNA, DLA ŚWIETLIÓWEK KOMPAKTOWYCH
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA IP20, SCHODOWY/POJEDYNCZY/GRUPOWY
	ŁĄCZNIK ZMIERNY OŚWIETLENIA
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU SYSTEMU ODDYMIANIA
	PRZYCISK ROP SYSTEMU ODDYMIANIA
OZNACZENIA	
COD – CENTRALA ODDYMIANIA	



- Uwagi:
1. Dla oświetlenia podstawowego klatki schodowej wykonać oddzielny obwód oświetleniowy w istn. tablicy rozdź. R-1.
 2. Projektowane oprawy oświetleniowe w sali zabaw ruchowych dotychczas do istn. obwodu oświetleniowego ww. pomieszczenia.
 3. Istn. łączniki oświetlenia w sali zabaw ruchowych przenieść we wskazane na rzucie miejsce.

		"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel.: 34 366 95 65	
Częstochowa, ul. Warszawska 125		tel.: 502 312 216 ; 502 561 226		e-mail: eltis@eltis.com.pl	
www.eltis.com.pl					
Nazwa obiektu i adres	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYSTAJŃ, UL. TARGOWA 6				Skala 1:100
Przedmiot rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PIĘTRA				Nr rys. 3
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elekt.	SLK/5430/PWOE/14	02.2015r	
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elekt.	FT-83861/105/1552/82	02.2015r	