

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 364 85 05; fax: 34 365 55 26
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dn. 2015-09-24

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 PRYZSTAJŃ

Nr warunków: WP/040906/2015/O08R03

TD/.....*02.10.2015 10:07/0000023*

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 PRYZSTAJŃ

Obiekt: Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu: Brzeziny, Wrzosa, Wilcza Góra
42-141 Przystajń
numery działek: 202, 212, 80, 81, 303

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2015-08-27.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2015-06-29, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA dwóch latarni oświetlenia drogowego o mocy 70 W i dostawę energii elektrycznej w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

- Miejsce przyłączenia: **stanowisko słupowe linii niskiego napięcia, zasilanej ze stacji transformatorowej WILCZA GÓRA [5-S228].**
- a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłączników bezpiecznikowych słupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.**
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: **zaciski prądowe na stanowisku słupowym nr 43 linii niskiego napięcia, w kierunku instalacji odbiorcy.**
- Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - w zakresie przyłącza: **TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na stanowisku słupowym nr 43 zabuduje rozłącznik słupowy RSA,**
 - w zakresie sieci: **nie dotyczy,**
 - w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **Wnioskodawca od stanowiska słupowego nr 43 linii niskiego napięcia w niezbędnym zakresie rozbuduje wydzieloną linię oświetlenia drogowego, elementy instalacji oświetleniowej nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na białym tle określający właściciela.**
- Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu **0,4 kV:**
 - rodzaj układu: **licznik energii elektrycznej bezpośredni 3-fazowy,**
 - miejsce zainstalowania: **w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.**
- Zabezpieczenia główne:
 - prąd znamionowy: **25A - istniejący,**
 - rodzaj: **wkładka topikowa,**
 - lokalizacja: **w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.**
- Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjmując wg obliczeń, jednak nie mniej niż **6 kA.**
- Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, **tg $\phi \leq 0,4$.**
- Sieć nN pracuje w układzie: **TN-C.**

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:

dla przerwy planowanej: **16 godz.**

TAURON Dystrybucja S.A. - Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Krakowie - Śródmieście
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel.: 12 261 10 00; fax: 12 261 10 01, KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 965 927,36 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

- przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.


W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Przed przystąpieniem do prac, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Częstochowa.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).
10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
11. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
12. TAURON Dystrybucja S.A. proponuje usługę świadczenia konserwacji dobudowanego oświetlenia drogowego wprowadzona stosownym aneksem w ramach obowiązującej umowy o świadczenie usług oświetleniowych.

Przygotował: Korczowski Przemysław
Grupa: O08R03

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa / Wydział Przyłączeń
42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 5

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
..... Wydział Przyłączeń
Koordynator Os. Przyłączeń

Mariusz Wójcik

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP