



Przystajń, 09.04.2018 r.

RI-KR.271.8.2018

Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na "Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m³ na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn" w formule "zaprojektuj i wybuduj"*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w zakresie doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej jednej przepompowni ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w zakresie doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej jednej przepompowni ścieków. Wymaga się aby oferenci wykazali się doświadczeniem w zakresie ukończenia co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności min. 200 m³. Warunek zostanie spełniony, kiedy oferent wykaże budowę oddzielnego zbiornika retencyjnego lub większego zamówienia, w którego skład wchodziła budowa zbiornika retencyjnego np. Stacji uzdatniania wody itp.).

Z poważaniem

WOJCI
GMINY PRYZSTAJŃ
Henryk Mach