

Przystajń, 04.02.2019 r.

RI-KR.271.2.2019

## Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej-Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

### PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania zamiany bloków kamiennych stanowiących elementy małej architektury (siedziska, blok informacyjny) zaprojektowanych w formie jednolitych brył granitowych na bloki betonowe obłożone płytami granitowymi mocowanymi za pomocą kleju lub śrub?  
Zastosowanie bloków granitowych o wymiarach określonych w projekcie budowlanym wiąże się z długim terminem oczekiwania na realizację zamówienia, a w związku z tym z ryzykiem niewykonania zamówienia w terminie.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w rozwiązania, to jest wykonanie elementów małej architektury z bloków betonowych obłożonych płytami granitowymi o grubości 3 cm z mocowaniem na klej lub śruby nierdzewne. Wymiary elementów i rodzaj granitu zgodnie z projektem.

*Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 8.02.2019 r. godz. 12<sup>00</sup>. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ: Rozdz. 10 ust 2 oraz rozdz. 11 ust 1 i 2 w tym zakresie.*

*Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.*

WOJTA  
GMINY PRYZYSTAJŃ  
Henryk Mach