



G M I N A P R Z Y S T A J Ń

ul. Częstochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ
tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

NIP: 574-20-55-766
REGON: 000548689

Przystajń, 19.03.2019 r.

RI-KR.271.2.2019

Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń"*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

PYTANIE 1

W pozycji przedmiarowej nr

85.d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPLD kołnierzowe o śr. 40 cm m 444,0	m	444,000
---------------	---	----------	----------------

Czy materiał PPLD jest materiałem prawidłowym?

W specyfikacji wykonania robót nie ma takiego materiału.

Odpowiedź:

Materiał PPLD jest materiałem prawidłowym (LD - niskiej gęstości). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie wariantowo rur kołnierzowych z PP lub z PEHD o śr. 40 cm (zgodnie z STWiOR).

/-/ Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń